

**Зарегистрирована**  
ОНД и ПР по Даниловскому,  
Любимскому и Первомайскому  
районам Ярославской области  
ГУ МЧС России по Ярославской  
области

« 23 » сентября 2016 г.

Регистрационный номер № 48 215 501 70 000 69

## **ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Настоящая декларация составлена в отношении Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №4 г. Данилова, Ярославской области, сокращенное название МБДОУ Детский сад №4 г. Данилова Ярославской области для объекта: два 2 этажных здания детского сада класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1.**

**Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) 1067611019981**

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7617007489**

**Место нахождения объекта защиты Россия Ярославская область, Даниловский муниципальный район, г. Данилов, улица Петербургская, д. 16 и улица Свердлова, дом 54-а.**

**Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:**

**Юридический адрес: 152070, Россия, Ярославская область, Даниловский муниципальный район, г. Данилов, улица Петербургская, дом 16.**

**Почтовый адрес объекта защиты: 152070, Россия Ярославская область, Даниловский муниципальный район, г. Данилов, улица Петербургская, дом 16.**

**Тел. /факс: (48538) 5-13-01, 5-12-02.**

**Email: mbdoy.det.sad4@mail.ru**

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I	<p><b><u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u></b></p> <p>В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее «Технический регламент») в связи с выполнением в полном объеме требований нормативных документов по пожарной безопасности оценка пожарного риска для здания детского сада по адресу: г. Данилов, ул. Петербургская, д 16 не производится, для здания детского сада по адресу г. Данилов, ул. Свердлова, д. 8 расчёт произведён, риск не превышает нормативных значений.</p>
II	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p> <p>Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 100 рублей.</p>
III	<p><b><u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u></b></p>
	<p>На территории детского сада расположено два строения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-этажное здание детского сада, на территории имеют беседки и площадки для прогулки детей;</li> <li>- 2-этажное здание детского сада, на территории имеют беседки и площадки для прогулки детей.</li> </ul> <p>На объекте выполняются требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</li> <li>- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 1;</li> <li>- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;</li> <li>- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;</li> <li>- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;</li> <li>- СНиП 2.04.0-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;</li> <li>- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;</li> <li>- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;</li> <li>- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;</li> </ul>

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- НПБ 88-2001\* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

При разработке проекта детского сада были учтены противопожарные требования строительных норм и правил, а именно:

1. Противопожарные расстояния от здания детского сада до здания котельной, а также расстояния от этих объектов до зданий, расположенных за пределами территории детского сада, соответствуют нормам проектирования (СНиП 2.07.01-89, приложение 1).

2. Подъезд для пожарных автомобилей со всех сторон к зданиям детского сада по улице Свердлова и улице Петербургской, а также по территории детского сада по дорогам с асфальто-бетонным покрытием (СНиП 2.07.01-89, приложение 1).

3. Наружное пожаротушение обеспечивается от одного пожарного гидранта на городской сети водопровода, расположенных на расстоянии не более 200 м от здания детского сада. (СНиП 2.04.0-84, п.п.: 2.13;8.16;9.29).

4. Здания детского сада соответствуют III степени огнестойкости (СНиП 2.01.02-85\*, п.п.: 1.1\*; 1.2\*).

5. В здании детского сада количество, ширина и высота эвакуационных выходов, ширина и высота эвакуационных проходов и коридоров, ширина и уклон лестничных маршей, ширина лестничных площадок, а также протяженность путей эвакуации от дверей выходов из наиболее удаленных помещений до выходов наружу или в лестничные клетки соответствуют требованиям СНиП 2.01.02-85\*(п.п.: 4.1 – 4.21), СНиП 2.08.02-89\*(п.п.: 1.90; 1.92; 1.94; 1.98; 1.101; 1.102; 1.105; 1.107; 1.109; 1.121; 1.122; 1.132), за исключением оговорённых в расчёте пожарного риска.

Расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку не превышает 100 м (СНиП 2.08.02-89\*, п. 1.109).

Отделка потолков, полов и стен в здании, в том числе зальных помещений, и на путях эвакуации выполнена из негорючих или трудногорючих материалов (СНиП 2.08.02-89\*, п. 1.85\*), а также с

применением материалов, имеющих соответствующие сертификаты пожарной безопасности (или протоколы по результатам сертификационных испытаний).

6. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивается применением:

- объёмно-планировочных решений, ограничивающих распространение пожара за пределы очага пожара;
- оборудованием помещений здания автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с применением дымовых пожарных и ручных пожарных извещателей (по НПБ 110-03);
- оборудованием помещений здания системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ 2-го типа, способ оповещения - звуковой, и световые указатели «Выход» по НПБ 104-03).

7. Техническое обслуживание АУПС и СОУЭ осуществляется по договору специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России на этот вид деятельности.

8. Помещения детского сада оборудованы первичными средствами пожаротушения (ручными огнетушителями порошковыми и углекислотными) в соответствии с требованиями приложения 1 ППР в РФ и знаками пожарной безопасности.

9. В соответствии с п.7 ППР в РФ на объекте разработаны и вывешены планы эвакуации людей при пожаре, организована его практическая отработка, имеются акты.

10. Регулярно проводится проверка сопротивления изоляции электропроводки в соответствии с требованиями ППР в РФ специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид работ, имеются акты.

11. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным составом в соответствии с ППР в РФ специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид работ, имеются акты.

Настоящую декларацию разработал  
Заведующая детским садом



И.А. Сиверикова

(подпись)

«21» сентября 2016 г.