



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, д.5/23, тел. 8(4852) 72-92-22, факс 8(4852) 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149, e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДАНИЛОВСКОМУ,
ЛЮБИМСКОМУ И ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, тел.:8(48538)5-17-09, e-mail: ond.danilov@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 128/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №4 г. Данилова Ярославской области
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Моховой Анастасией Николаевны от 18 октября 2021 года №128, КНМ762104693863

в период с «25» октября 2021г. по «28» октября 2021 г.

Главным государственным инспектором Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору майором внутренней службы Моховой Анастасией Николаевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие – плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 г. Данилова Ярославской области Сиверикова Ирина Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п.30 ППРвРФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	01.11.2022г.	
2.	Не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п.54 ППРвРФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	01.11.2022г.	
3.	Инструкция о мерах пожарной	Основание: раздел XVIII	01.11.2022г.	

	безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)		
4.	В помещении электрощитовой складываются горючие материалы (коробки). Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.	Основание: пп.«е» п.35 ППРвРФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	01.11.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 г. Данилова Ярославской области Сиверикова Ирина Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Главный государственный инспектор Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Мохова Анастасия Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.